

Утверждена
приказом директора МАУ «ЦМИ»
от « 02 » 03 2012 № 95

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ»

I. Общие положения

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях МАУ «ЦМИ» (далее - Инструкция) разработана на основании пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 (далее - Правила противопожарного режима), и устанавливает общие требования пожарной безопасности в помещениях МАУ «ЦМИ», расположенных по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31.
2. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками МАУ «ЦМИ».
3. Работники допускаются к работе в помещении МАУ «ЦМИ» только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
4. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
5. Общее руководство деятельностью по обеспечению требований пожарной безопасности в помещении МАУ «ЦМИ» осуществляет директор МАУ «ЦМИ».

II. Порядок содержания помещений МАУ «ЦМИ»

6. В помещениях запрещается:
 - а) хранить и применять в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;
 - б) использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
 - в) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток,

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

г) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы;

д) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).

7. Помещения должны быть очищены от горючих отходов, мусора, тары.

8. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями для складирования материалов, оборудования и тары.

9. В помещениях и на прилегающей к зданиям (в которых располагаются помещения) территории должны соблюдаться требования, предусмотренные Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

10. В помещениях МАУ «ЦМИ» курение категорически запрещено.

III. Порядок эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

11. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

е) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

12. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

13. Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, должны быть в исправном состоянии. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

14. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

IV. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования

Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электропритками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

V. Соблюдение пожарной безопасности работниками

15. Работники обязаны:

- а) знать и соблюдать Инструкцию;
- б) проходить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по пожарной безопасности;
- в) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и при необходимости средствами индивидуальной защиты органов дыхания;
- г) выполнять меры пожарной безопасности при использовании электроприборами (компьютерами, кондиционерами, холодильниками, чайниками, светильниками и другим имеющимся оборудованием), предметами бытовой химии;
- д) знать план эвакуации людей при пожаре с этажа административного здания, на котором они занимают помещение.

16. Последний уходящий из помещения работник по окончании рабочего дня обязан произвести внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности.

Закрытие помещений производится только после отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

VI. Обязанности директора, заместителя директора, начальников отделов, лица ответственного за пожарную безопасность в МАУ «ЦМИ» в области обеспечения пожарной безопасности

17. Директор, заместитель директора, начальники отделов, лицо ответственное за пожарную безопасность в МАУ «ЦМИ» в целях обеспечения пожарной безопасности обязаны:

- а) определить минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы уничтожения или повреждения при пожаре;
- б) организовать проведение противопожарного инструктажа работников;
- в) обеспечить ознакомление под подпись работников с Инструкцией, а также с планом эвакуации людей при пожаре.

18. Директор МАУ «ЦМИ»:

- а) обеспечивает помещение средствами пожаротушения, планами эвакуации при возникновении пожара, а также проведение регламентных работ по

техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты;

б) организует работы по содержанию помещений в соответствии с Правилами противопожарного режима;

в) организует проведение занятий по пожарно-техническому минимуму лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности;

г) организует и осуществляет контроль за выполнением настоящей Инструкции работниками МАУ «ЦМИ».

VII. Обязанности и действия работников при пожаре

19. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в помещении (административном здании в котором расположено помещение) обязаны:

а) немедленно сообщить об этом по телефону - 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность), доложить о пожаре лицу ответственному за пожарную безопасность в МАУ «ЦМИ», начальнику отдела, заместителю директора, директору;

б) выполнять команды по эвакуации, поступившие от руководителя МАУ «ЦМИ»;

в) отключить от электросети имеющиеся в помещении электроприборы, оргтехнику и, покидая помещение, плотно закрыть за собой все окна и двери;

г) покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по возможности оказывая помощь людям, имеющим затруднения при эвакуации;

д) принять меры по эвакуации людей (детей) и тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

20. Директор МАУ «ЦМИ»:

а) проверяет передачу сообщения о пожаре в пожарную охрану и при необходимости дублирует сообщение о пожаре в пожарную охрану;

б) организует вызов на место пожара своего заместителя и начальников отделов, лицо ответственное за пожарную безопасность в МАУ «ЦМИ» дает им указания об участии в эвакуации людей, документов и локализации очага возгорания имеющимися силами и средствами;

в) проверяет включение в работу автоматических установок пожарной сигнализации, в случае необходимости дает указание на повторное включение установок пожарной сигнализации;

г) принимает доклады от заместителя директора, начальников отделов, лица ответственного за пожарную безопасность в МАУ «ЦМИ» о прекращении всех работ в помещении, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- д) осуществляет проверку эвакуации за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дает дополнительные указания об их эвакуации;
- е) осуществляет общее руководство по тушению пожара и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;
- ж) обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- з) обеспечивает встречу подразделений пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- и) организует предоставление прибывшим подразделениям пожарной охраны сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Утверждены:
приказом и.о.директора МАУ "ЦМИ"
от " 11 " 01 2021 № 09

ИЗМЕНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ"

Пункт 1 раздела I Инструкции о мерах пожарной безопасности в помещениях МАУ "ЦМИ" (далее - Инструкция) изложить в следующей редакции:

"Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях МАУ "ЦМИ" (далее - Инструкция) разработана на основании раздела XVIII "Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности" Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - Правила противопожарного режима), и устанавливает общие требования пожарной безопасности в помещениях МАУ "ЦМИ", расположенных по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Невельская, 31."

В пункте 4 раздела I Инструкции слова "и прохождения пожарно-технического минимума" заменить словами "или программам дополнительного профессионального образования".

Пункт 6 раздела II Инструкции дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) максимально допустимое количество людей (работники и посетители), находящихся в помещении до 50 человек, но не более чем 1 человек на 1 м²

Наименование Раздела III дополнить словами следующего содержания:

", а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект"

Подпункт "а" пункта 19 раздела VII Инструкции дополнить словами следующего содержания:

"Ответственным лицом за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, открытие и блокирование в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений учреждения, клубов возлагается на лиц, ответственных за пожарную безопасность в МАУ "ЦМИ" и клубах на основании соответствующего приказа."

Дополнить Инструкцию разделом VIII "Обеспечение помещений первичными средствами пожаротушения" следующего содержания:

"21. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок.

22. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание."